



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ»
(ФГУ ВНИИПО МЧС России)**

ИНН 5001000242 КПП 500101001 ОКПО 08578307 ОКОНХ 95120
мкр ВНИИПО, д 12, г. Балашиха,
Московская область, 143903
Телефон: (495) 521-23-33,
Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: vniipo@mail.ru, http: www.vniipo.ru

Банковские реквизиты:
УФК по Московской области (отделение по городскому округу
Балашиха УФК по МО) (ФГУ ВНИИПО МЧС РФ)
Балт: Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва
P/c 40105810300000010013 л/с 03481506320
БИК: 044583001 ИНН 5001000242 КПП 500101001

01.06.2010 № 15-1-05-1630

На № 04/263 от 14.05.2010

Директору ООО
«КБ Пожарной автоматики»

Д.Н. Суворову

ул. Ульяновская, д.25,
г. Саратов, 410056

Тел./факс (8452) 50 87 96

О подтверждении соответствия продукции

На Ваш запрос сообщаю, что:

1. Программатор адресных устройств ПКУ-1 не требует обязательного подтверждения соответствия требованиям Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», так как в указанном регламенте требования к нему не установлены.
2. Модуль сопряжения МС-2 не требует обязательного подтверждения соответствия требованиям Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», так как в указанном регламенте требования к нему не установлены, при условии, что данная продукция не применяется в средствах пожарной автоматики.

Ответственность за правильность представленной в запросе информации несет ООО «КБ Пожарной автоматики».

Срок данного письма - до внесения изменений в Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в части, касающейся указанной продукции.

Начальник



Н.П. Копылов