



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.АЮ64 В.00050/19

Серия RU № 0107746

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции и услуг «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт». Место нахождения: 129226, Россия, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, дом 12А. Место осуществления деятельности: 129110, Россия, г. Москва, ул. Щепкина, дом 47, стр. 1. ОГРН: 1037739013355. Телефон: +7 (495) 995-10-26. Адрес электронной почты: info@certif.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.10АЮ64 от 21.07.2015

ЗАЯВИТЕЛЬ Акционерное общество «Завод «Энергокабель». Место нахождения и место осуществления деятельности: 142455, Россия, Московская обл., Ногинский район, г. Электроугли, ул. Полевая, д.10. ОГРН: 1025003917179. Телефон: +74952239893. Адрес электронной почты: info@energokab.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Акционерное общество «Завод «Энергокабель». Место нахождения и место осуществления деятельности: 142455, Россия, Московская обл., Ногинский район, г. Электроугли, ул. Полевая, д.10.

ПРОДУКЦИЯ Кабели силовые, с медными или алюминиевыми жилами, с числом жил 1 – 5, сечением жил 1,5 – 1000 мм², на номинальное напряжение до 1 кВ включительно, с изоляцией, наружной оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката, марок: ВВГ, ВВГЭ, ВВШв, ВВГ-П, АВВГ, АВВГЭ, АВБШв, АВВГ-П, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и наружной оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, марок: ВВГнг(А), ВВГЭнг(А), ВВШвнг(А), ВВГ-Пнг(А), АВВГнг(А), АВВГЭнг(А), АВБШвнг(А), АВВГ-Пнг(А), изготовленные в соответствии с ТУ 16-705.499-2010 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на напряжение 0,66; 1 и 3 кВ». Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8544 49 910 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколы испытаний №№ 1/0193 от 17.07.2019, 1/0198 от 19.07.2019, 1/0203 от 26.07.2019, 2/М0416, 2/М0417 от 25.06.2019. Испытательный центр «Полигест» АНО по сертификации «Электросерт», аттестат аккредитации № RA.RU.21АД12.

Акт о результатах анализа состояния производства № 2161/АО от 21.05.2019. Орган по сертификации продукции и услуг «Полисерт» АНО «Электросерт», аттестат аккредитации № RA.RU.10АЮ64

Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Программы испытаний №№ 2163-1/ПИ, 2163-2/ПИ, 2163-3/ПИ от 21.05.2019. Условия транспортирования и хранения кабелей в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе ОЖ 2 по ГОСТ 15150-69. Срок службы кабеля не менее 30 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 31.07.2019
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

ПО

30.07.2024

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Ильин Игорь Илгонович

(Ф.И.О.)

Бунакова Ирина Викторовна

(Ф.И.О.)