

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ПРОМТЕХСТАНДАРТ»

№РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Регистрационный номер РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП18.22302

Срок действия с 01.08.2022 по 31.07.2025

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП18, Общество с ограниченной ответственностью «ВНИИЦИ», 107076, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Преображенское, ул. Потешная, д. 6, этаж/помещ. 2/II, ком./офис 9/1, ИНН: 9718166591, ОГРН: 1207700477665, email: vniici@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Ограничители перенапряжений нелинейные серии ОПН-П - для сетей классов напряжения от 3 до 35 кВ, климатического исполнения УХЛ, категории размещения 1, в соответствии с ТУ 3414-001-59487440 (изм.2) - для сетей классов напряжения от 110 до 500 кВ, климатического исполнения УХЛ, категории размещения 1, в соответствии с ТУ 3414-002-59487440 (изм.2) Серийный выпуск.

код ОК
27.12.10.130

код ТН ВЭД
8535400000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ТУ 3414-001-59487440, ТУ 3414-002-59487440

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Научно производственное объединение «ДЕЛЬТА», Адрес: Россия, 196128, город Санкт-Петербург, улица Варшавская, дом 5А, лит. Л, ИНН: 7810274644, ОГРН: 1027804889870, телефон: +7 (812) 718-61-03, электронная почта: electro@baltenergo.spb.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «ДЕЛЬТА», Адрес: Россия, 196128, город Санкт-Петербург, улица Варшавская, дом 5А, лит. Л, ИНН: 7810274644, ОГРН: 1027804889870, телефон: +7 (812) 718-61-03, электронная почта: electro@baltenergo.spb.ru

НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний №19883-ВНИ/22 от 29.07.2022 Испытательная лаборатория ООО «ВНИИЦИ» аттестат аккредитации №РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ30 от 2021-03-29 ПИ №№ (39-40)/15-2018, (41-42)/15-2018, (37-38)/15-2018, (30-36)/15-2018, (46,47,49-53)/15-2018, (1-7)/15-2019, 8221 от 2017, 7490 от 2011, механическая прочность от 2011, вибропрочность от 2011, 09-11 от 2011, (49-51)-11 от 2011, сейсмостойкость от 24 и 30.06.2011, 68-11 от 2011, 7491 от 2011, 006-13-2018, 006-099-2005, 0414/ИСП от 2011.



Проверка
подлинности
сертификата
соответствия

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 1с (ГОСТ Р 53603-2009. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации).



Руководитель органа

С.К.
подпись

Г.М. Карапетян
инициалы, фамилия

Эксперт

М.А.И.
подпись

К.Д. Котовская
инициалы, фамилия

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствие с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля