



Продукция изготовлена под контролем системы менеджмента качества и соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001-2008)
Сертификат № FSK.RU.0002.F0001852
от 05 апреля 2016 года.



Россия
ОАО «Завод РТИ»
344039, г. Ростов-на-Дону,
пер. Павленко, 15
тел./факс: (863) 232-22-27

ИСПЫТАНО
на 20 кВ

ПАСПОРТ № 1

Наименование изделия: **Ковры диэлектрические резиновые по ГОСТ 4997-75**
(1-750*750; 1-700*700; 1-600*600; 1-500*500)

Дата изготовления: _____ январь 2018 г.

Дата испытания: _____ 10.01.2018 г.

Партия №: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17

№ п/п	Наименование показателей	Фактические показатели	Нормы ГОСТ 4997-75
1.	Внешний вид	Соответствует	соответствие п. 1.5; 1.6; 1.7
2.	Глубина рифов, мм	2,1	1÷3
3.	Ток утечки, мА/м ² , не более	67,30	160
4.	Испытательное напряжение, кВ	20	20
5.	Условная прочность, МПа, не менее	4,4	4,0
6.	Относительное удлинение, %, не менее	260	200
7.	Твердость по Шору А, у. е.	58	55÷65
8.	Изгиб ковров	соответствует	соответствие п. 1.13

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Соответствует ГОСТ 4997-75, изм. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

ПРИМЕЧАНИЕ: Гарантийный срок хранения ковров — 3 года со дня изготовления.
Гарантийный срок эксплуатации ковров — 3 года со дня ввода их в эксплуатацию.

Начальник ОКК _____ М. С. Коровина

Контролер ОКК _____ Т. И. Сецко

