

**Свидетельство о приемке**

Пускатель соответствует требованиям ГОСТ Р 50030.2,  
ГОСТ Р 50030.4-1 и признан годным к эксплуатации.

**Дата изготовления указана на упаковке**

**Технический контроль произведен**

**ПУСКАТЕЛИ РУЧНЫЕ  
КНОПОЧНЫЕ СЕРИИ  
ПРК**



## **1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

1.1 Типоисполнение пускателя и диапазон уставки теплового расцепителя указаны на табличке.

1.2 Номинальное напряжение изоляции 690 В.

## **2 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ**

2.1 Пускатель - 1 шт.

2.2 Паспорт - 1 экз.

## **3 ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ**

3.1 Изготовитель гарантирует соответствие параметров пускателей требованиям ГОСТ Р 50030.2 и ГОСТ Р 50030.4-1 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

3.2 Гарантийный срок устанавливается 2 года со дня ввода пускателей в эксплуатацию, но не более 3 лет с момента изготовления.

## **4 ПОРЯДОК УСТАНОВКИ И ПОДГОТОВКИ К РАБОТЕ**

Провести перед монтажом пускателя внешний осмотр и убедиться в отсутствии механических повреждений (сколов, трещин, поломок и т.д.).

Проверить соответствие номинального тока пускателя номинальному току управляемого двигателя или иного оборудования.

Установить пускатель на DIN-рейку выводами вверх или вниз.

## **5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ**

Эксплуатация пускателей должна производиться в соответствии с "Межотраслевыми правилами по охране труда (правилами безопасности) при эксплуатации электроустановок".

## **6 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ**

Пускатель после окончания срока службы подлежит разборке и передаче организациям, которые перерабатывают черные и цветные металлы. Опасных для здоровья и окружающей среды веществ и материалов в конструкции пускателя нет.

## **7 СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ**

Страна-изготовитель: Китай

Компания: «TANGSHAN ZHENGCHENG ELECTRIC CO., LTD»

Адрес: NO.13-7 JINSHENG STREET, FENGNAN, TANGSHAN,

HEBEI PROVINCE, CHINA

Телефон: +86 0315 8105868

Сайт: [www.tszhengcheng.com](http://www.tszhengcheng.com)