119421, г.Москва,
ул.Ленинский пр-т, д.111, кор.1
Тел/факс: +7 499 490 0687
marchenko@cabprov.ru

ЭЛПРОМ
ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА

182440, Псковская обл.,
г.Новоржев, ул.Пушкина, д.125
Тел/факс: +7 499 490 4637
cabprov.ru

КГВВ, КГВВнг(А), КГВВнг(А)LS, КГВВЭнг(А)LS

Руководство по эксплуатации

Наименование продукта: Кабель силовой с медными многопроволочными жилами, с изоляцией и наружной оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, на номинальное напряжение 0,66 и 1 кВ, для нестационарной прокладки.

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 27.32.13-008-24117095-2020 и ГОСТ 24334-80.

Преимущественная область применения.

Кабели предназначены для фиксированного монтажа силовых цепей и цепей управления на станках и механизмах при напряжении 0,66кВ переменного тока частотой до 60 Гц или постоянного тока напряжением до 1кВ. Кабели могут применяться для присоединения передвижных машин, механизмов и оборудования к электрическим сетям.

Транспортирование и хранение.

Транспортирование и хранение кабелей должны соответствовать требованиям ГОСТ 18690, ГОСТ 24334. Условиям хранения кабели должны соответствовать группе ОЖЗ по ГОСТ 15150.

Эксплуатация и утилизация.

Вид климатического исполнения кабелей УХЛ и ХЛ, категорий размещения 1,2,3 по ГОСТ 15150.

Диапазон температур эксплуатации:

кабелей для стационарной прокладки от -50°С до +50°С;

кабелей для нестационарной прокладки 0°С до +50°С

Относительная влажность воздуха при температуре до 35°С – 98%

Длительно допустимая температура токопроводящей жилы, не более 70°С

Радиус изгиба кабелей:

для кабелей стационарной прокладки - не менее 5 наружных диаметров;

для кабелей нестационарной прокладки неэкранированных - не менее 10 наружных диаметров;

для кабелей нестационарной прокладки экранированных - не менее 20 наружных диаметров;

Прокладка и монтаж кабелей производить при температуре не ниже -15°С

Для утилизации кабелей и упаковочных материалов необходимо обращаться в специализированные организации, имеющие лицензии по переработке отходов. Материалы конструкции кабеля при установленных температурах хранения и эксплуатации не выделяют вредных продуктов в концентрациях, опасных для организма человека и загрязняющих окружающую среду.

Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует соответствие кабелей требованиям технических условий, при соблюдении потребителем условий транспортирования хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации для кабелей стационарной прокладки – 5 лет, со дня ввода в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты изготовления. Для кабелей нестационарной прокладки 6 месяцев. В случае обнаружения неисправности кабеля необходимо обратиться на завод-изготовитель.

119421, г.Москва,
ул.Ленинский пр-т, д.111, кор.1
Тел/факс: +7 499 490 0687
marchenko@cabprov.ru

ЭЛПРОМ
ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА

182440, Псковская обл.,
г.Новоржев, ул.Пушкина, д.125
Тел/факс: +7 499 490 4637
cabprov.ru

КГВВ, КГВВнг(А), КГВВнг(А)LS, КГВВЭнг(А)LS

Руководство по эксплуатации

Наименование продукта: Кабель силовой с медными многопроволочными жилами, с изоляцией и наружной оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, на номинальное напряжение 0,66 и 1 кВ, для нестационарной прокладки.

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 27.32.13-008-24117095-2020 и ГОСТ 24334-80.

Преимущественная область применения.

Кабели предназначены для фиксированного монтажа силовых цепей и цепей управления на станках и механизмах при напряжении 0,66кВ переменного тока частотой до 60 Гц или постоянного тока напряжением до 1кВ. Кабели могут применяться для присоединения передвижных машин, механизмов и оборудования к электрическим сетям.

Транспортирование и хранение.

Транспортирование и хранение кабелей должны соответствовать требованиям ГОСТ 18690, ГОСТ 24334. Условиям хранения кабели должны соответствовать группе ОЖЗ по ГОСТ 15150.

Эксплуатация и утилизация.

Вид климатического исполнения кабелей УХЛ и ХЛ, категорий размещения 1,2,3 по ГОСТ 15150.

Диапазон температур эксплуатации:

кабелей для стационарной прокладки от -50°С до +50°С;

кабелей для нестационарной прокладки 0°С до +50°С

Относительная влажность воздуха при температуре до 35°С – 98%

Длительно допустимая температура токопроводящей жилы, не более 70°С

Радиус изгиба кабелей:

для кабелей стационарной прокладки - не менее 5 наружных диаметров;

для кабелей нестационарной прокладки неэкранированных - не менее 10 наружных диаметров;

для кабелей нестационарной прокладки экранированных - не менее 20 наружных диаметров;

Прокладка и монтаж кабелей производить при температуре не ниже -15°С

Для утилизации кабелей и упаковочных материалов необходимо обращаться в специализированные организации, имеющие лицензии по переработке отходов. Материалы конструкции кабеля при установленных температурах хранения и эксплуатации не выделяют вредных продуктов в концентрациях, опасных для организма человека и загрязняющих окружающую среду.

Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует соответствие кабелей требованиям технических условий, при соблюдении потребителем условий транспортирования хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации для кабелей стационарной прокладки – 5 лет, со дня ввода в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты изготовления. Для кабелей нестационарной прокладки 6 месяцев. В случае обнаружения неисправности кабеля необходимо обратиться на завод-изготовитель.

119421, г.Москва,
ул.Ленинский пр-т, д.111, кор.1
Тел/факс: +7 499 490 0687
marchenko@cabprov.ru

ЭЛПРОМ
ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА

182440, Псковская обл.,
г.Новоржев, ул.Пушкина, д.125
Тел/факс: +7 499 490 4637
cabprov.ru

КГВВ, КГВВнг(А), КГВВнг(А)LS, КГВВЭнг(А)LS

Руководство по эксплуатации

Наименование продукта: Кабель силовой с медными многопроволочными жилами, с изоляцией и наружной оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, на номинальное напряжение 0,66 и 1 кВ, для нестационарной прокладки.

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 27.32.13-008-24117095-2020 и ГОСТ 24334-80.

Преимущественная область применения.

Кабели предназначены для фиксированного монтажа силовых цепей и цепей управления на станках и механизмах при напряжении 0,66кВ переменного тока частотой до 60 Гц или постоянного тока напряжением до 1кВ. Кабели могут применяться для присоединения передвижных машин, механизмов и оборудования к электрическим сетям.

Транспортирование и хранение.

Транспортирование и хранение кабелей должны соответствовать требованиям ГОСТ 18690, ГОСТ 24334. Условиям хранения кабели должны соответствовать группе ОЖЗ по ГОСТ 15150.

Эксплуатация и утилизация.

Вид климатического исполнения кабелей УХЛ и ХЛ, категорий размещения 1,2,3 по ГОСТ 15150.

Диапазон температур эксплуатации:

кабелей для стационарной прокладки от -50°С до +50°С;

кабелей для нестационарной прокладки 0°С до +50°С

Относительная влажность воздуха при температуре до 35°С – 98%

Длительно допустимая температура токопроводящей жилы, не более 70°С

Радиус изгиба кабелей:

для кабелей стационарной прокладки - не менее 5 наружных диаметров;

для кабелей нестационарной прокладки неэкранированных - не менее 10 наружных диаметров;

для кабелей нестационарной прокладки экранированных - не менее 20 наружных диаметров;

Прокладка и монтаж кабелей производить при температуре не ниже -15°С

Для утилизации кабелей и упаковочных материалов необходимо обращаться в специализированные организации, имеющие лицензии по переработке отходов. Материалы конструкции кабеля при установленных температурах хранения и эксплуатации не выделяют вредных продуктов в концентрациях, опасных для организма человека и загрязняющих окружающую среду.

Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует соответствие кабелей требованиям технических условий, при соблюдении потребителем условий транспортирования хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации для кабелей стационарной прокладки – 5 лет, со дня ввода в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты изготовления. Для кабелей нестационарной прокладки 6 месяцев. В случае обнаружения неисправности кабеля необходимо обратиться на завод-изготовитель.

119421, г.Москва,
ул.Ленинский пр-т, д.111, кор.1
Тел/факс: +7 499 490 0687
marchenko@cabprov.ru

ЭЛПРОМ
ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА

182440, Псковская обл.,
г.Новоржев, ул.Пушкина, д.125
Тел/факс: +7 499 490 4637
cabprov.ru

КГВВ, КГВВнг(А), КГВВнг(А)LS, КГВВЭнг(А)LS

Руководство по эксплуатации

Наименование продукта: Кабель силовой с медными многопроволочными жилами, с изоляцией и наружной оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, на номинальное напряжение 0,66 и 1 кВ, для нестационарной прокладки.

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 27.32.13-008-24117095-2020 и ГОСТ 24334-80.

Преимущественная область применения.

Кабели предназначены для фиксированного монтажа силовых цепей и цепей управления на станках и механизмах при напряжении 0,66кВ переменного тока частотой до 60 Гц или постоянного тока напряжением до 1кВ. Кабели могут применяться для присоединения передвижных машин, механизмов и оборудования к электрическим сетям.

Транспортирование и хранение.

Транспортирование и хранение кабелей должны соответствовать требованиям ГОСТ 18690, ГОСТ 24334. Условиям хранения кабели должны соответствовать группе ОЖЗ по ГОСТ 15150.

Эксплуатация и утилизация.

Вид климатического исполнения кабелей УХЛ и ХЛ, категорий размещения 1,2,3 по ГОСТ 15150.

Диапазон температур эксплуатации:

кабелей для стационарной прокладки от -50°С до +50°С;

кабелей для нестационарной прокладки 0°С до +50°С

Относительная влажность воздуха при температуре до 35°С – 98%

Длительно допустимая температура токопроводящей жилы, не более 70°С

Радиус изгиба кабелей:

для кабелей стационарной прокладки - не менее 5 наружных диаметров;

для кабелей нестационарной прокладки неэкранированных - не менее 10 наружных диаметров;

для кабелей нестационарной прокладки экранированных - не менее 20 наружных диаметров;

Прокладка и монтаж кабелей производить при температуре не ниже -15°С

Для утилизации кабелей и упаковочных материалов необходимо обращаться в специализированные организации, имеющие лицензии по переработке отходов. Материалы конструкции кабеля при установленных температурах хранения и эксплуатации не выделяют вредных продуктов в концентрациях, опасных для организма человека и загрязняющих окружающую среду.

Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует соответствие кабелей требованиям технических условий, при соблюдении потребителем условий транспортирования хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации для кабелей стационарной прокладки – 5 лет, со дня ввода в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты изготовления. Для кабелей нестационарной прокладки 6 месяцев. В случае обнаружения неисправности кабеля необходимо обратиться на завод-изготовитель.