

Типоисполнения и структура условного обозначения ВНА/ТЕ

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|-----------------------------------|--|----|--|------|--|-----|--|-----|-----|----|----|----|
| Выключатель Нагрузки Автогазовый | | ВНА | | | | | | | | | | | | |
| Обозначение производителя ЗАО «ТРЕЙД ИНЖИНИРИНГ» | | | | ТЕ | | | | | | | | | | |
| Расположение привода выключателя | | Правый | | | | П | | | | | | | | |
| | | Левый | | | | Л | | | | | | | | |
| Расположение привода ножей заземления | 1 нож заземления | правый | | | | п | | | | | | | | |
| | | левый | | | | л | | | | | | | | |
| | 2 ножа заземления | правый, правый | | | | п,п | | | | | | | | |
| | | левый, левый | | | | л,л | | | | | | | | |
| | | правый, левый | | | | п,л | | | | | | | | |
| | | левый, правый | | | | л,п | | | | | | | | |
| Межфазное расстояние | | 200 мм | | | | - | | | | | | | | |
| | | 250 мм | | | | 0,25 | | | | | | | | |
| Номинальное напряжение, кВ | | 10 кВ | | | | | | 10 | | | | | | |
| Номинальный ток, А | | 630А | | | | | | 630 | | | | | | |
| | | 400А | | | | | | 400 | | | | | | |
| Наличие ножей заземления(З), при их отсутствии обозначение не ставится | | со стороны шарнирных контактов(н) | | | | | | | | 3н | | | | |
| | | со стороны разъемных контактов(в) | | | | | | | | 3в | | | | |
| | | с двух сторон(2) | | | | | | | | 23 | | | | |
| Наличие предохранителей(П), при их отсутствии обозначение не ставится | | ПКТ-101 ПКТ-102 ПКТ-103 | | | | | | | | П | | | | |
| Категория исполнения | | | | | | | | | | У2 | | | | |
| Примеры условных обозначений | | | | | | | | | | | | | | |
| ВНА/ТЕ П-10/630-У2 | | ВНА | | ТЕ | | П | | 10 | | 630 | У2 | | | |
| ВНА/ТЕ П(п)-10/630-3нУ2 | | ВНА | | ТЕ | | П | | п | | 10 | 630 | 3н | У2 | |
| ВНА/ТЕ П(п)-10/630-3вУ2 | | ВНА | | ТЕ | | П | | п | | 10 | 630 | 3в | У2 | |
| ВНА/ТЕ П(п,п)-10/630-23У2 | | ВНА | | ТЕ | | П | | п,п | | 10 | 630 | 23 | У2 | |
| ВНА/ТЕ П(п)-10/630-3нП (ПКТ-101/102/103)У2 | | ВНА | | ТЕ | | П | | п | | 10 | 630 | 3н | П | У2 |
| ВНА/ТЕ П(л)-10/630-3нП (ПКТ-101/102/103)У2 | | ВНА | | ТЕ | | П | | л | | 10 | 630 | 3н | П | У2 |

Выключатели изготавливаются с межосевым расстоянием 185, 200 или 250 мм.